

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 425.172.01

Uitgegeven op: 22-02-2019



## Certificaathouder

Themans Hang- en sluitwerk BV  
Hunneperkade 62  
7418 BT Deventer  
T: +31 (0)570 662 580  
E: info@themans.nl  
I: www.themans.nl



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### pen-insteekbijzetslot met schootvanger

geleverd onder logo / merk:

### ZASO

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

### Zaso NL 2005

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Themans Hang- en sluitwerk BV  
Nummer: 425.172.01

blad 2 van 2

## 1. PRODUCT

pen-insteekbijzetslot met schootvanger

## PRODUCTSOORT

enkelvoudig slot

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 voorplaat met slotkast en dubbele penschoot en sluitkom
Systeem:	met geïntegreerde cilinder sluiting; DM: 46 mm; sluitkom met dubbele sparing
Materiaal:	voorplaat, slotkast en sluitkom: staal gechromateerd
Afmeting:	voorplaat: 100x22x2,5 mm; slotkast: 46x70x14 mm; sluitkom: 100x22x25 mm
Bevestiging:	voorplaat: 2 punts; sluitkom: 4 punts
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout in links OF rechts draaiende houten deuren

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Versie GDK0729v1

## 4. PRESTATIES

Een pen-insteekbijzetslot met schootvanger overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een pen-insteekbijzetslot met schootvanger wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).